

Ing. ST. GEORGESCU-GORJAN
Str.Galați nr.18

Bucureşti, 14.V.1966

Stimate tov. Vicepreședinte,

In urma sesizării delegatului dvs, vă fec cunoscut că în privința umplerii spațiului interior al elementului de jos al Colosanei, sănt de acord cu soluția propusă de dvs., de a se folosi, ca material de umplutură, mastic bituminos.

Bitumul va corespunde prescripțiilor STAS 2484-64 (bitum pentru protecția conductelor metalice îngropate). Proportia de bitum în mastic va fi de ordinul 30...40% sau chiar 50%, restul fiind material inert (filer).

Proportia de bitum se va stabili experimental, pentru ca operația de umplere să se poată efectua fără dificultăți.

Mă bucur că s-a rezolvat, în sfîrșit, și problema lacului acoperitor și sper să ne vedem cât mai curind, la recepție.

Cu deosebite salutări